# いわて第2クリーンセンター　2026年度　施設運転状況報告

2026年5月15日 いわて県北クリーン株式会社

※下記表の数値、四半期･月ごとについては、端数処理を行っておりますので、合計値に整合が取れない場合があります。

## 【1】搬入量

| 項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 合計/平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物受入量 | ﾄﾝ | 2,030.8 | | | 2,030.8 | | | | | | | | | | | | | 2,030.8 |
| 一般廃棄物受入量 | ﾄﾝ | 66.3 | | | 66.3 | | | | | | | | | | | | | 66.3 |
| 受入量合計 | ﾄﾝ | 2,097.1 | | | 2,097.1 | | | | | | | | | | | | | 2,097.1 |

## 【2】搬出量

| 項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 合計/平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻・ばいじん | ﾄﾝ | 431.8 | | | 443.1 | | | | | | | | | | | | | 443.1 |
| 廃プラ等 | ﾄﾝ | 93.8 | | | 93.8 | | | | | | | | | | | | | 93.8 |

## 【3】廃棄物処理量

| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 合計/平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理 | 焼却炉運転日数 | 日 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | 月焼却量 | ﾄﾝ | 2,346.4 | | | 2,346.4 | | | | | | | | | | | | | 2,346.4 |
| | 日平均処理量 | ﾄﾝ | 78.2 | | | 78.2 | | | | | | | | | | | | | 78.2 |
| | 負荷率 | % | 89.0 | | | 89.0 | | | | | | | | | | | | | 89.0 |

注記：①　日平均処理量（ﾄﾝ/日）＝月焼却量/焼却炉運転日数（立上下日数は除く）

②　負荷率＝日平均処理量/87.9（ﾄﾝ）×100

## 【4】発電電力量

| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 合計/平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電電力 | 発電日数 | 日 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | 月発電電力量 | kWh | 463,030 | | | 463,030 | | | | | | | | | | | | | 463,030 |
| | 日平均発電電力量 | kWh | 15,434 | | | 15,434 | | | | | | | | | | | | | 15,434 |

注記：日平均発電電力量（kWh/日）＝月発電電力量/発電日数

## 【5】売電電力量

| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 合計/平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売電電力 | 発電日数 | 日 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | 月売電電力量 | kWh | 197,480 | | | 197,480 | | | | | | | | | | | | | 197,480 |
| | 日平均売電電力量 | kWh | 6,583 | | | 6,583 | | | | | | | | | | | | | 6,583 |

## 【6】排ガス測定値

| 項目 | 単位 | 法規制値 | 協定値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/$m^3_N$ | 1.0 | 0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 一酸化炭素（1時間平均） | ppm | 100 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 一酸化炭素（4時間平均） | ppm | 30 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ばいじん | g/$m^3_N$ | 0.08 | 0.02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 窒素酸化物 | ppm | 250 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 硫黄酸化物 | ppm | K値17.5 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 塩化水素 | ppm | 430 | 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 全水銀 | μg/$m^3$ | 50 | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |

注記：①　硫黄酸化物の排出値で、K値17.5は約3,700ppmに相当、50ppmはK値0.25に相当する。②　ダイオキシン類の測定で、4月は公定法で実施、7月、10月、1月は簡易法（生物検定法）で実施する。③　ダイオキシン類以外の測定はすべて、公定法で実施する。④　上表中「-」は測定の予定なし。

## 【7】熱利用量

| 項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 合計/平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電 | GJ | 1,666.9 | | | 1,666.9 | | | | | | | | | | | | | 1,666.9 |